



YVA-KUULUTUS

Kajansuon aurinko- ja tuulivoimahanke, Karstula, Soini

Hankkeen kuvaus

Windfarm Kajansuo Oy suunnittelee Kajansuon tuuli- ja aurinkovoimapuiston rakentamista Karstulan kuntaan. Kajansuon hankealueelle suunnitellaan yhteensä 6–8 tuulivoimayksikön ja aurinkovoima-alueen rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeus on enintään 300 metriä. Hankealue on noin 1360 ha, josta enintään 264 ha on suunniteltu käytettäväksi aurinkovoiman tuotantoon. Varsinaisen tuuli- ja aurinkovoima-alueen lisäksi hankkeeseen kuuluu sähkönsiirto. Sähkönsiirto sijoittuu Soinin kunnan puolelle.

Vaihtoehdot

VE0. Hanketta ei toteuteta.

VE1. Alueelle rakennetaan sekä aurinko- että tuulivoimaa. Tuulivoimaloita rakennetaan 8 kappaletta ja yhden yksikön enimmäisteho on 10 MW. Aurinkovoima-alue on 264 ha ja maksimiteho 178 MW.

VE2. Alueelle rakennetaan sekä aurinko- että tuulivoimaa. Tuulivoimaloita rakennetaan 6 kappaletta ja yhden yksikön enimmäisteho on 10 MW. Aurinkovoima-alue on 264 ha ja maksimiteho 6178 MW.

VE3. Alueelle rakennetaan vain tuulivoimaa. Tuulivoimaloita rakennetaan 8 kappaletta ja yhden yksikön enimmäisteho on 10 MW.

Hankealueen sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit on suunniteltu sijoitettavan huoltoteiden yhteyteen kaapeliin. Hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta (**SVE-A ja SVE-B**) eri maakaapelireittiä sekä yhtä (**SVE-C**) ilmajohtoreittiä alueen liittämiseksi sähköverkkoon.

YVA-ohjelman jälkeen tulleet muutokset

YVA-ohjelman jälkeen tuulivoimaloista T08 ja T05 voimalasijainnit ovat siirtyneet noin 100 m.

YVA-selostusvaiheessa aurinkovoima-aluetta on laajennettu kaakon suuntaan. YVA-ohjelmavaiheessa aurinkovoima-alueen suunniteltu koko oli enimmillään 104/117 ha ja teho enimmillään 60/65 MW. YVA-selostuksessa tarkastellaan aurinkovoima-alueen toteuttamista enimmillään 264 ha kokoisena ja 178 MW teholla.

YVA-ohjelmavaiheessa sähkönsiirtoa suunniteltiin toteutettavaksi maakaapelivaihtoehdoilla A ja B, jotka vastasivat YVA-selostusvaiheen sähkönsiirron vaihtoehtoja SVE-A ja SVE-B. YVA-selostusvaiheessa tarkastellaan sähkönsiirron vaihtoehtojen SVE-A ja SVE-B lisäksi vaihtoehtoisena sähkönsiirron toteutusvaihtoehtona ilmajohtoa SVE-C.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on laadittu seuraaville kohteille:

- Haukisuo - Härkäsuu - Kukkoneva (FI0900093 SAC/SPA)
- Laihistenneva - Härkäneva - Vahvasenjoki (FI0900055, SAC)
- Matosuo (FI0800038, SAC)
- Aittosuo-Leppäsuu-Uitusharju (FI0900005, SAC)

YVA-selostusta koskevan kuulemisen yhteydessä suojelualueen haltijoille varataan mahdollisuus esittää lausuntonsa tehdystä Natura-arvioinnista luonnonsuojelulain 35 §:n 2 mom. mukaisesti. Lausuntopyyntö annetaan suojelualueen haltijoille tiedoksi yleistiedoksiantona.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella 15.8.2025.

Kuulutus ja arviointiselostus ovat **nähtävillä 15.8. – 14.10.2025** Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/kaijansuonaurinkojatuulivoimaYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:

Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula

Soinin kunnantalo, Multiantie 27, Soini

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Karstulassa 4.9.2025, klo 17–19.30 kunnantalo Himmelin valtuustosalissa (Virastotie 4). Tilaisuuksissa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät Karstulan kunnan verkkosivuilta.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki tilaisuuteen on ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kaijansuonaurinkojatuulivoimaYVA.

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinnista tulee toimittaa viimeistään **14.10.2025 mennessä** osoitteeseen:

- kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai
- Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä
- Viestiin viitteeksi: **KESELY/676/2022**

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kaijansuonaurinkojatuulivoimaYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava Windfarm Kaijansuo Oy, Päivi Mahosenaho, p. 050 340 0628, etunimi.sukunimi@neova-group.com.

YVA-menettelystä yhteysviranomaisen yhteyshenkilö on Jaana Tuppurainen, 0295 024 757, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Jyväskylä 15.8.2025

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Tämä ilmoitus on laitettu nähtäville Soinin kunnan ilmoitustaululle 15.8.2025 ja poistettu 14.10.2025

Todistaa 14.10.2025 Tuula Pahankala, ilmoitustaulun hoitaja